



Mattilsynet
Hovedkontoret i Oslo
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Vår ref: 06/1089
Dato: 22. august 2006

Att.: Anders Tharaldsen

HELSEMESSIG VURDERING AV OXINE TIL DESINFISERING AV DRIKKEVANN

Vi viser til Deres e-post datert 23. juni 2006 og brev sendt med post vedrørende helsemessig vurdering av Oxine til desinfisering av drikkevann.

Folkehelseinstituttet har foretatt en helsemessig vurdering av dette produktet ut fra de produktopplysningene som er fremlagt av Termek A/S, og finner det **ikke** helsemessig betenkelig brukt i behandling av drikkevann.

Forutsetninger for vurderingen er at:

- at produktet følger spesifikasjonene for god produksjonspraksis
- at produsentens anbefalinger om bruk og dosering (≤ 5 ppm ClO_2) blir fulgt
- at WHO's veiledende verdi for kloritt i drikkevann på 0.7 mg/l ikke overskrides ved bruk av produktet


Vurderingen gjelder en eventuell helsefare ved bruk av produktet ut fra dets innhold. Vi har ikke vurdert produktets evne som desinfeksjonsmiddel, og heller ikke systemet som sådan, inkludert hvorvidt blande- og doseringsstasjonene vil gi den doseringen som er oppgitt. Vi har heller ikke vurdert en evt. resistensproblematikk ved bruk av produktet.


Denne vurderingen er gitt ut fra de produktbeskrivelser som er gitt i søknaden og ut fra dagens kunnskapsgrunnlag. Dette kan endres. Vi må bli underrettet om eventuelle endringer i spesifikasjonene. Ny vurdering vil i så fall bli nødvendig og kan medføre at denne vurderingen blir trukket tilbake. Ved en vesentlig endring av spesifikasjonene vil vurderingen automatisk falle bort og ny må søkes. Også dersom forutsetningene for vurderingen endres vesentlig vil denne kunne trekkes tilbake.

Det er produsentens og/eller importørens ansvar at produktene er produsert i henhold til god produksjonspraksis og at kvaliteten på produktene er god. Innholdet av urenheter i slike produkter skal være så lav som teknisk mulig. Migrasjon av komponenter direkte eller indirekte fra slike produkter til drikkevann eller andre næringsmidler skal ikke medføre en helserisiko.

Vurderingen innebærer ingen garanti for produktene tekniske egenskaper. Vi gjør derfor oppmerksom på at vurderingen ikke må benyttes i markedsføringen på en måte som gir et slikt inntrykk, jfr. § 2 i lov om kontroll med markedsføring.

Vennlig hilsen


Jan Alexander
avdelingsdirektør


Inger-Lise Steffensen
seniorforsker

Kopi til: Termek A/S v/ Per O. Nos
Drengsrudbekken 21
1383 Asker